EPH®
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11054-01-00

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-20-10-01-04

Produkt: Osmo Garten-Fassadenfarbe

Hersteller: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 12
48155 Münster

Auftrag: Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß DIN EN ISO 7783:2019

Prüfbericht: 2720130_A1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Ergebnis	Erreichte Klasse in Anlehnung an DIN EN 1062-1:2004, Tab. 4
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte V	42,8 g/(m² * d)	V2
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d	0,59 m	
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	95,9	

Dresden, 01.10.2020

Leiter des Prüflaboratoriums

Im Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH
eph
QUALITÄT GEPRÜFT

verantwortlicher Bearbeiter