


ECO LINE:

MODULE RICHTIG

MONTIERT!



INHALTS-

VERZEICHNIS

04-06

INFORMATIONEN ZU
DIESER ANLEITUNG

07-08

SICHERHEITS-
HINWEISE

09-23

MECHANISCHE
INSTALLATION

24-28

ELEKTRISCHE
INSTALLATION

29-32

FEHLERBEHEBUNG
UND WARTUNG

INFORMATIONEN ZU DIESER ANLEITUNG

1.1 GEGENSTAND

Diese Anleitung enthält Informationen über die Installation und sichere Handhabung der Photovoltaik-Module der Luxor Solar GmbH.

Im Folgenden werden diese Module als „Modul“, Luxor Solar GmbH als „Luxor“ bezeichnet.

1.2 ZIELGRUPPE

Für die Installation von Photovoltaik-Systemen sind besondere Fertigkeiten und Fachkenntnisse erforderlich. Dieses Dokument richtet sich an entsprechende Fachkräfte.

Vor der Installation muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden. Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb für weitere Erläuterungen. Der Installateur muss sich bei der Installation des Moduls an alle Sicherheitsvorkehr-

ungen gemäß dieser Anleitung und an geltende lokale Vorschriften halten. Vor der Installation eines Photovoltaik-Systems hat sich der Installateur mit den mechanischen und elektrischen Anforderungen eines derartigen Systems vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitungen für spätere Referenzzwecke (Pflege und Instandhaltung) und für den Fall des Verkaufs oder der Entsorgung der Module sicher auf.

1.3 GÜLTIGKEIT

Luxor behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen an Modulen oder Montageanweisungen vorzunehmen.

Maßgeblich sind die Daten der Auftragsbestätigung. Falls Sie Fragen zur Gültigkeit der Dokumente haben, wenden Sie sich bitte an Luxor.

1.4 GARANTIE UND BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Es gilt die aktuelle Luxor Garantieerklärung für Photovoltaik-Module.

1.5 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Da sich die Verwendung dieser Anleitungen und die Umstände oder Methoden der Installation, des Betriebs, der Verwendung und der Wartung des Photovoltaik (PV)-Produkts außerhalb der Kontrolle von Luxor befinden, übernimmt Luxor keinerlei Verantwortung und weist ausdrücklich jegliche Haftung für Verlust, Schaden oder Ausgaben von sich, die sich aus der Installation, dem Betrieb, der Verwendung oder der Instandhaltung ergeben oder in jedweder Weise damit verbunden sind.

Luxor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten von Drittparteien, die sich aus der Verwendung des PV-Produkts ergeben. Es wird weder durch Implikation noch auf andere Weise eine Lizenz unter einem Patent oder Patentrechten gewährt.

Die Informationen in diesen Anleitungen basieren auf den Kenntnissen und der Erfahrung von Luxor und werden mit bestem Wissen dargelegt. Diese Informationen, einschließlich der Produktspezifikationen (ohne Einschränkungen) und Vorschläge, stellen weder eine ausdrückliche noch implizierte Garantie dar. Luxor behält sich das Recht vor, die Anleitungen, das PV-Produkt, die Spezifikationen oder Produktinformationsblätter ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

1.6 VERWENDETE SYMBOLE

Folgende Symbole werden in der Anleitung verwendet:



Warnung vor lebensgefährlichen Verletzungen bei Nichtbeachtung



Warnung vor Sachschäden bei Nichtbeachtung



Hinweis auf nützliche Informationen

1.7 REGELWERK

Alle Regeln der Technik für Planung, Installation und Betrieb von PV-Anlagen sind einzuhalten.

Die folgenden Normen und Vorschriften stellen lediglich einen Auszug dar:

- + DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannung bis 1.500 Volt
- + VDI 6012 Bl. 2 Dezentrale Energiesysteme im Gebäude
- + DIN 1055 Lastannahmen für Tragwerke
- + VDE 0185 Blitzschutz
- + BGR 203 Sicherheitsvorschriften für Dacharbeiten der Berufsgenossenschaft
- + BGV A2, A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- + Regelwerk des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachverband Dach, Wand- und Abdichtungstechnik e.V.
- + Vorschriften der örtlichen Versorgungsnetzbetreiber (VNB)
- + Regionale Bauvorschriften

1.8 PRODUKTKENNUNG

Jedes Modul verfügt auf der Rückseite über Etiketten mit folgenden Informationen:

- + Bezeichnungsschild: beschreibt den Produkttyp; Nennleistung, Nennstrom, Nennspannung, Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom gemäß den Standardtestbedingungen, sowie die Höchstsystemspannung; Abmessungen und Gewicht sowie Lage der Montagebohrungen und weitere technische Spezifikationen sind den mitgelieferten Datenblättern zu entnehmen
- + Barcode: Jedes einzelne Modul verfügt über eine eindeutige Seriennummer. Auf jedem Modul gibt es nur einen Barcode. Er ist dauerhaft auf der Innenseite des Moduls befestigt und von der Vorderseite des Moduls aus sichtbar. Dieser Barcode wird vor der Laminierung eingesetzt.



Achtung!

Entfernung oder Unkenntlichmachung eines oder mehrerer Etikette ist nicht zulässig! Bei Zuwiderhandeln verfällt jeglicher Anspruch auf Garantieleistung!

SICHERHEITS- HINWEISE



2.1 GEFAHRENHINWEISE

Die Installation darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

- + Halten Sie Kinder beim Transport und bei der Installation der mechanischen und elektrischen Komponenten vom System fern.
- + Installateure haften selbst für das gesamte Risiko im Hinblick auf Unfälle und Verletzungen während der Installation, einschließlich von, aber nicht beschränkt auf Verletzungen durch Stromschlag.
- + Halten Sie die Sicherheitshinweise für Arbeiten mit Gleichstrom ein.
- + Ein einzelnes Modul kann unter Lichteinfall Gleichstromspannungen von mehr als 30 Volt erzeugen. Bei Reihenschaltung der Module entspricht die Gesamtspannung der Summe der einzelnen Modulspannungen. Wenn die Module parallel geschaltet sind, entspricht die Gesamtstromstärke der Summe der Stromstärken der einzelnen Module. Bereits der Kontakt mit einer Gleichstromspannung von 30 Volt oder höher ist potenziell gefährlich.
- + Trennen Sie das Modul niemals unter Last. Schalten Sie vor Arbeiten am PV-System den Wechselrichter gleich- und wechselstromseitig frei.
- + Decken Sie das Modul bei der Installation vollständig mit einem undurchsichtigen Material ab, um die Erzeugung von Strom zu vermeiden.
- + Verwenden Sie ausschließlich isolierte Werkzeuge, die zur Arbeit an elektrischen Anlagen zugelassen sind. Führen Sie keine elektrisch leitenden Teile in die Anschlüsse der Module ein.
- + Führen Sie die Arbeiten an der PV-Anlage nicht bei nasser Witterung oder starkem Wind durch
- + Verwenden Sie vorschriftsmäßige Absturzsicherungen am Dach.
- + Stellen Sie sicher, dass beim Transport, beim Installationsvorgang und bei der Wartung sämtliche Herstellervorgaben für alle Komponenten am Solarmodul, als auch bei allen anderen Komponenten, die im System verwendet werden eingehalten werden.

2.2 WARNUNG VOR SACHSCHÄDEN



- + Die ordnungsgemäße Konzipierung des Gestells liegt in der Verantwortung der Systemdesigner und Installateure.
- + Schließen Sie die Module niemals kurz.
- + Verwenden Sie ausschließlich Ausrüstung, Anschlüsse, Kabel und Gestelle, die für ein elektrisches Solarsystem geeignet sind.
- + Verwenden Sie immer den gleichen Modultyp innerhalb eines bestimmten PV-Systems.
- + Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Module.
- + Versuchen Sie nicht, das Modul zu zerlegen, und entfernen Sie keine der vorhandenen Bezeichnungsschilder oder Komponenten vom Modul.
- + Auf die obere Oberfläche des Moduls dürfen keine Farb- oder Klebstoffe aufgetragen werden.
- + Verwenden Sie keine Spiegel oder andere Vergrößerungseinrichtungen, um das Sonnenlicht künstlich auf die Module zu konzentrieren.
- + Setzen Sie die Rückseitenfolie keinem direkten Sonnenlicht aus.
- + Verwenden Sie das Modul nicht in der Nähe von Ausrüstung oder an Standorten, wo entzündliche Gase erzeugt werden oder sich sammeln können.
- + Bohren Sie keine zusätzliche Montagebohrlöcher in den Rahmen der Module. Bei Zuwiderhandeln verfällt die Garantie.
- + Versuchen Sie nicht, Löcher in die Glasoberfläche der Module zu bohren. Bei Zuwiderhandeln verfällt die Garantie.
- + Heben Sie das Modul nicht am Anschlusskasten oder an den elektrischen Leitungen an.
- + Stehen Sie nicht auf dem Modul bzw. treten Sie nicht auf das Modul. Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Modul.
- + Vermeiden Sie, das Modul fallen zu lassen, setzen Sie das Modul nicht ruckartig ab. Verhindern Sie, dass Gegenstände auf das Modul fallen.
- + Bei der Installation des Systems müssen Sie sich an alle örtlichen, regionalen und nationalen Rechtsverordnungen halten. Beantragen Sie ggf. eine Baugenehmigung.
- + Das Produkt ist fachmännisch zu entpacken um Beschädigungen auszuschließen. Verpackungsmaterial muss mit einem geeigneten Werkzeug geöffnet und entfernt werden, bei Kabel und Stecksystem sind z.B. Kabelbinder mithilfe einer Kabelschere zu öffnen. Beschädigungen des Produktes, wie z.B. dem Kabel oder der Crimpung, etc. müssen dabei zwingend ausgeschlossen werden.

MECHANISCHE INSTALLATION

3.1 AUSWAHL DES STANDORTES

- + Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Installation der Module. Module können auf dem Boden und auf Dächern installiert werden.
- + In nördlichen Breitengraden sollten die Module nach Süden ausgerichtet sein und in südlichen Breitengraden nach Norden. Detaillierte Informationen über den besten Neigungswinkel bei der Installation erhalten Sie in der Fachliteratur oder von einem erfahrenen Solarinstallateur oder Systemdesigner.
- + Verschattung, auch temporäre Verschattung oder Teilverschattung, ist zu vermeiden.
- + Die Module sind mit Brand-Klasse C bewertet und können auf einem Dach der Klasse A montiert werden.
- + Bei der Installation von Modulen der Reihe „ECO SMART LINE“ sind Installationshinweise der Hersteller der Optimierer zu beachten. Die Optimierer müssen bei der Installation immer nach oben bzw. gen Himmel zeigen.
- + Bei jeglicher Installation sind Wartungsgänge einzuplanen.
- + Wenn die Module hochkant installiert werden, sollte die Anschlussdose in Richtung Himmel und die Anschlusskabel in Richtung Erdboden zeigen.
- + Es empfiehlt sich einen Dachplan mit allen Seriennummern der verbauten Module anzulegen.
- + Der bifaziale Ertrag ist abhängig von der Albedo, der unter den Modulen liegenden Oberfläche sowie von der Installationshöhe.
- + Es empfiehlt sich bei der Installation der Solarmodule an einem Ort mit erwartbar erhöhtem Salzgehalt der Umgebungsluft, bauseitig geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Korrosion der Steckverbindungen und anderer relevanter elektronischer Bauteile auszuschließen (bspw. luft- und wasserdichter Abschluss der Steckverbindungen). Ohne entsprechende Vorkehrungen kann die Garantie der Solarmodule ggf. nicht in Anspruch genommen werden.
- + Module mit einer Fläche $>2\text{m}^2$ dürfen nur auf gebäudeunabhängigen Solaranlagen im öffentlich unzugänglichen Bereich mit einer Höhe von bis zu 3m installiert werden.

3.2 ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG


Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung


ECO LINE 48
 MONOKRISTALLIN LX-XXXM/156-48+
 POLYKRISTALLIN LX-XXXP/156-48+



Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE 54
 MONOKRISTALLIN LX-XXXM/156-54+
 POLYKRISTALLIN LX-XXXP/156-54+




Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung

Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE 60 / ECO SMART LINE 60
 MONOKRISTALLIN LX-XXXM/156-60+
 LX-XXXM/158-60+
 POLYKRISTALLIN LX-XXXP/156-60+




Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung

Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE 60 GLAS-GLAS
 MONOKRISTALLIN LX-XXXM/156-60+ GG
 LX-XXXM/158-60+ GG
 POLYKRISTALLIN LX-XXXP/156-60+ GG



Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung

Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE 72

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/125-72+

LX-XXXM/156-72+


LX-XXXM/158-72+

POLYKRISTALLIN

LX-XXXP/156-72+

Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung



Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.


ECO LINE HALF CELL

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/158-96+
 LX-XXXM/156-120+
 LX-XXXM/158-120+
 LX-XXXM/158-144+
 LX-XXXM/166-120+
 LX-XXXM/166-144+
 LX-XXXM/182-108+
 LX-XXXM/182-144+
 LX-XXXM/210-132+

POLYKRISTALLIN LX-XXXP/156-120+

Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung



Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht


- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + Position der Bohrungen auf Anfrage.

ECO LINE HALF CELL BIFACIAL

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/166-120+ BIF
 LX-XXXM/182-108+ BIF
 LX-XXXM/182-144+ BIF
 LX-XXXM/210-132+ BIF

ECO LINE HALF CELL GLAS-GLAS BIFACIAL

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/158-120+ GG BIF
 LX-XXXM/166-120+ GG BIF
 LX-XXXM/166-144+ GG BIF
 LX-XXXM/182-108+ GG BIF
 LX-XXXM/210-132+ GG BIF



Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht


- + Toleranz $L/B = +/- 3 \text{ mm}$
- + $L/B/H$ = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE HALF CELL GLAS-GLAS

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/158-120+ GG
 LX-XXXM/166-120+ GG
 LX-XXXM/166-144+ GG
 LX-XXXM/182-108+ GG
 LX-XXXM/210-210+ GG

Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung




Rückseite/Vorderseite/Seitenansicht

- + Toleranz L/B = +/- 3 mm
- + L/B/H = Die Dimensionen der Module können vom Standard abweichen, es gelten die Maße in der Auftragsbestätigung
- + KL = Die Länge der Kabel können vom Standard abweichen.
- + A, B, C, D = Position der Montagebohrungen auf Anfrage.

ECO LINE TRIPPLE CELL

MONOKRISTALLIN LX-XXXM/210-150+




Bohrungen:

- A: 4 x Drainagebohrung
- B: 16 x Ventilationsbohrung
- C: 8 x Montagebohrung
- D: 2 x Erdungsbohrung

3.3 AUSWAHL EINES GEEIGNETEN MONTAGEGESTELLS

- + Das Montagegestell für das Modul muss aus langlebigem, korrosions- und UV-beständigem Material gefertigt sein.
- + Das Montagegestell muss für die auftretenden regionalen Schnee- und Windlasten ausreichend dimensioniert sein.
- + Die Module mit den vier Verankerungspunkten müssen sicher am Montagegestell befestigt werden. Bei Auftreten erhöhter Schnee- und Windlasten müssen zusätzliche Verankerungspunkte verwendet werden. In der folgenden Zeichnung finden Sie detaillierte Informationen. Lastberechnungen werden vom Systemdesigner oder Installateur durchgeführt.
- + Für den Anzugsmoment der Montageschrauben werden zwischen 6-14 Nm empfohlen. Es ist fachmännisch zu prüfen, ob das Drehmoment unter- oder über-dimensioniert ist.
- + Die Module können je nach Montagegestell mit Schraubverbindungen oder Modulklemmen am Montagegestell befestigt werden.
- + Für die Klemmfläche einer Klemme werden mindestens 500 mm² empfohlen.
- + Halten Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen des Montagegestellherstellers ein.



Länge a entspricht dem angegebenen Maß in der Auftragsbetätigung.


- + Am Ende von Modulreihen Endklemmen vorsehen, sowie Sicherheitshaken nach Herstellerangaben.

3.4 MONTAGEPOSITION FÜR MODULKLEMMEN

Gerahmte Module können, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, an der langen oder kurzen Seite befestigt werden. Wenn die Schienen im Klemmpunkt senkrecht zur Modulseite verlaufen, halten die Module bei horizontaler Montage einer nach unten gerichteten maximalen Testlast von bis zu 5400 Pa (550 kg/m²) oder 2400 Pa (244 kg/m²) stand, je nach dem wo sie geklemmt sind. Standortbedingte Belastungen wie Wind und Schnee, die Kräfte auf andere Art ausüben können, müssen berücksichtigt werden, damit sichergestellt wird, dass diese Grenzwerte für die jeweilige Befestigungsoption nicht überschritten werden.

Zu beachten gilt, dass mit steigendem Montagewinkel die nach unten gerichtete Kraft, um eine beschleunigende Kraft ergänzt wird (z.B. abrutschender Schnee). Je größer der Abstand zwischen Modulkante und Boden, desto höher können die Kräfte werden. Diese Kräfte wirken vor allem auf den Modulrahmen oder den am tiefsten liegenden Punkt des Moduls. Dieser Bereich sollte vor diesen Kräften geschützt werden.

Wenn die Länge der Seite a eines Moduls 1685 mm (Glas-Folien Module) oder 1721 mm (Glas-Glas Module) überschreitet, ist eine Klemmung an der kurzen Seite der Module nur nach Prüfung der Luxor Solar GmbH mit möglichen Einschränkungen und Reduktionen bzw. Auflagen zulässig.



Alle vier Klemmen müssen vollständig in einer Farbzone befestigt werden damit der entsprechende Lastwert gültig ist. Wenn mit nur vier Klemmen, zwei oder mehr Klemmbereiche verwendet werden, ist das Modul nur für den jeweils kleinsten Wert freigegeben (z.B. grün und gelb).

ABBILDUNG MONTAGEPOSITION FÜR MODULKLEMMEN

- Klemmung innerhalb des grünen Bereichs mit zulässig für Testlasten bis 5400 Pa (550 kg/m²)
Auslegungslast bis 3600 Pa (367 kg/m²)
- Klemmung innerhalb des gelben Bereichs
Zulässig für Testlasten bis 2400 Pa (244 kg/m²)
Auslegungslast bis 1600 Pa (163 kg/m²)
- Klemmung innerhalb des roten Bereichs nicht zulässig, falls nur 4 Klemmen genutzt werden

ERGÄNZUNGEN ZU RAHMENLOSEN MODULEN


- + Rahmenlose Module müssen mit speziellen vom jeweiligen Hersteller angebotenen Laminatklebungen installiert werden. Diese haben meist eine EPDM Einlage.
- + Es darf keine Verschattung durch Klemmen oder Montageschrauben auf dem Modul entstehen.
- + Sollte das rahmenlose Modul in Schienen eingelegt werden müssen diese mit Druckaufnahmegummis ausgestattet, um einen Kontakt zwischen Glas und Aluminium zu vermeiden.

■ Wenn die rahmenlosen Module im grünen Bereich geklemmt werden und die Schienen parallel zur kurzen Seite unter dem Modul verlaufen, halten die Module bei horizontaler Montage, die nach unten gerichteten maximalen Testlasten aus, welche im Datenblatt gegeben sind. (Die Auslegungslast kann kalkuliert werden als Testlast geteilt durch den Faktor 1,5)

■ In den gelben Bereichen darf nur geklemmt werden, wenn es zusätzliche, unterstützende Klemmungen gibt.

■ Lediglich unterstützende Klemmpunkte dürfen im roten Bereich sein. Diese sollten möglichst mittig in der jeweiligen Seite liegen.

- + Der am tiefsten liegende Punkt des Moduls sollte gegen Umknicken bei zu hohen Lasten geschützt werden.



3.5 MONTAGEARTEN



Achtung! Gefahr von Sachschaden!
Behandeln Sie die Module beim Auspacken, Transport und bei der Montage mit großer Sorgfalt. Betreten Sie die Module nicht. Vermeiden Sie Verwindungen. Benutzen Sie Kabel oder Anschlussdose nicht als Griff.



Achtung! Gefahr von Sachschaden!
Verwenden Sie ausschließlich die existierenden Montagebohrungen im Modulrahmen (siehe Maßbild). Führen Sie keine eigenmächtigen Modifikationen am Modul durch.



Achtung! Gefahr von Sachschaden!
Ecken und Kanten von rahmenlosen Modulen sind, trotz Einsatz von hochwertigsten Gläsern besonders stoßempfindlich.

Die Module besitzen je nach Modultyp acht oder 16 Ventilationsöffnungen und vier Entwässerungsöffnungen im Modulrahmen. Achten Sie bei der Montage darauf, dass diese Öffnungen nicht verdeckt werden. Halten Sie zwischen den Modulen einen Abstand von fünf Millimetern ein, da sich die Module bei Erwärmung etwas ausdehnen.

Wenn möglich, sollten die Module in einem Aufstellwinkel von mindestens 15° montiert werden, um den Selbstreinigungseffekt der Module zu unterstützen.

Die Module sind für Aufdachmontage, Indachmontage, Freiaufstellung geeignet. Außerdem ist eine Stangen- und Mastmontage möglich.

Die Endklemmen sollten 8-10 cm vom Ende der Montageschiene entfernt sein.

Die Module halten, bei horizontaler Montage mithilfe von 8 Montagebohrungen, einer nach unten gerichteten Kraft von bis zu 5400 Pa (550 kg/m²). Bei der Nutzung von 4 Montagebohrungen reduziert sich die Widerstandskraft auf 2400 Pa (244 kg/m²).

FREIAUFSTELLUNG

Bei der Freiaufstellung, insbesondere bei der Freiaufstellung in Bodennähe, muss berücksichtigt werden, dass auch der untere Modulbereich in Gegenden mit starkem Schneefall nicht über längere Zeit mit Schnee bedeckt ist. Außerdem muss sichergestellt werden, dass sich das Modul nicht im Schatten von Pflanzen oder Bäumen befindet oder bei starkem Wind von fliegendem Sand und Steinen beschädigt wird. Bei mehreren Modulreihen muss die gegenseitige Verschattung durch entsprechende Mindestabstände verhindert werden.



Achtung! Gefahr von unzureichender Befestigung!

Bei der Freiaufstellung auf Flachdächern muss ein Randabstand gemäß DIN 1055 Teil 4 eingehalten werden.

DACHPARALLELE MONTAGE

Bei der dachparallelen Montage muss eine ausreichende Hinterlüftung der Module sichergestellt sein (empfohlen wird ein Luftraum von mindestens 100 mm zwischen Modul und Montageoberfläche). Jede für die Montage des Moduls notwendige Dachdurchdringung muss ordnungsgemäß abgedichtet werden, um Undichtigkeiten am Dach zu vermeiden.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

4.1 AUSLEGUNG

Die elektrischen Nennwerte liegen innerhalb einer Spanne von ± 3 Prozent der angegebenen Werte von I_{sc} , U_{oc} und P_{max} unter Standardtestbedingungen (Bestrahlungsdichte von 1.000 W/m^2 , AM 1,5 Spektren und einer Zelltemperatur von 25°C) im Sinne der Toleranzen der verwendeten Messinstrumente.

Bei normalen Außeneinsatzbedingungen weichen die vom Modul produzierte Stromstärke und Spannung von den auf dem Datenblatt aufgeführten Werten ab. Die Datenblattwerte sind die Werte, die unter Standardtestbedingungen erreicht werden. Entsprechend sollten während des Systemdesigns die Kurzschlussstrom- und Leerlaufspannungswerte mit einem Faktor von 1,25 multipliziert werden, um die Komponentenspannung, Strombelastbarkeit der Leiter, Größe der Sicherungen und die Größe der an die Module oder an den Systemausgang angeschlossenen Regelgeräte ausreichend dimensionieren zu können.

Die Leerlaufspannung des PV-Systems darf die maximal zulässige Eingangsspannung des verwendeten Wechselrichters und die maximale Systemspannung laut Moduldatenblatt (1.000 V) nicht überschreiten. Auch die maximale Systemspannung anderer Systemkomponenten ist zu beachten. Verwenden Sie keine Module mit unterschiedlichen Konfigurationen im gleichen System.

$$\text{Höchstzahl Module (N)} = \frac{U_{\text{max system}}}{U_{oc @ \text{temp}_{\text{min}}}}$$

Die Querschnittsfläche des Kabels und die Anschlusskapazität müssen dem Höchst-Kurzschlussstrom des Systems entsprechen (die empfohlene Querschnittsfläche des Kabels ist 4 mm^2 für ein einzelnes Modul, Nennstrom eines Anschlusses $> 10 \text{ A}$), da ansonsten das Kabel und der Anschluss bei hoher Stromstärke überhitzen.

Die Module erfüllen die Anforderungen der Anwendungsklasse A (IEC 61730), Schutzklasse II.

Der von Photovoltaiksystemen erzeugte Gleichstrom kann in Wechselstrom umgewandelt und in das Versorgungsnetz eingespeist werden. Da die Versorgungs-netzbetreiber (VNB) von Ort zu Ort unterschiedliche Einspeisebedingungen für den Anschluss von erneuer-baren Energiesystemen haben, sollte rechtzeitig Kontakt mit dem zuständigen VNB aufgenommen werden. In der Regel sind Genehmigungen zur Installation eines derartigen Systems nötig (Antrag auf Netzanschluss). Der Anschluss an das Versorgungsnetz darf nur durch einen konzessionierten Elektroinstallateur durchgeführt werden.



Die detaillierten Moduldaten können Sie dem gültigen Moduldatenblatt entnehmen. Die elektrischen Nenndaten der Module befinden sich außerdem auf dem Modultypenschild.

4.2 ERDUNG



Achtung! Gefahr von Sachschaden!

Die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Erdung müssen eingehalten werden.



Achtung! Gefahr von Sachschaden!

Bolzen, Schrauben oder andere Erdungsverbindungen dürfen nicht zur Befestigung des Moduls am Montagegestell benutzt

werden. Nutzen Sie die zwei Bohrungen auf der Rückseite der Module zur Befestigung des Potenzialausgleichs im Modulrahmen. Die Module sind nach IEC 61730 auf Schutzklasse II getestet, somit ist eine Erdung nicht vorgeschrieben jedoch zu empfehlen.

Eine Erdung mit sogenannten Erdungsklipps auf der Rückseite des Rahmens ist zulässig.

4.3 VERKABELUNG



Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise für Arbeiten mit Gleichstrom!




Achtung! Gefahr von Stromschlag und Verbrennung!

Trennen Sie die Modulsteckverbindungen nicht unter Last! Ansonsten kann es zu nicht verlöschenden Lichtbögen kommen.

Beachten Sie bitte generell, dass bei der Installation oder einem möglichen Modultauch nur Stecker desselben Typs miteinander verbunden werden. Sollte dies ggf. erfordern, dass Stecker getauscht werden müssen, um gleiche Stecker-Typen miteinander verbinden zu können, setzt dies eine fachmännische Anbringung (Crimpen) voraus. Bitte beachten Sie, dass eine möglicherweise noch bestehende Garantiezusage bis auf die Crimpung hierdurch nicht berührt wird.

Verwenden Sie nur spezielle, UV-beständige Solarkabel und geeignete Stecker. Knicken Sie die Kabel nicht und beachten Sie den Mindestbiegeradius (mind. 8 mal Außendurchmesser des

Kabels mit einem Abstand von mind. 5cm von der Anschlussdose). Achten Sie darauf, dass die Kabel so verlegt werden, dass sie nicht an scharfkantigen Gegenständen oder Dachpfannen scheuern können. Stecker dürfen nicht im Wasser liegen. Zur Befestigung eignen sich z. B. UV-beständige Kabelbinder. Manche Montagesysteme besitzen auch spezielle Kabelbefestigungen und Führungen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugspannung installiert werden. Tauschen Sie beschädigte Kabel aus. Sorgen Sie nach Möglichkeit für kurze Kabel-längen, um die Eigenverluste zu minimieren. Prüfen Sie bei jedem installierten Strang die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom (siehe auch Abschnitt 4.4).




Verpackungsmaterial muss mit einem geeigneten Werkzeug geöffnet und entfernt werden (z. B. Kabelbinder mit Hilfe einer Kabelbinderschneidzange am Kabel öffnen). Beschädigungen des Produktes, wie z.B. dem Kabel oder der Crimpung, etc. müssen dabei zwingend ausgeschlossen werden.



Achtung! Gefahr von Sachschaden!

Das Zugmoment auf Kabel und Stecksystem darf zu keinem Zeitpunkt 50 N (5 kg) überschreiten.

Generell ist Zug auf Kabel und Stecksystem unbedingt zu vermeiden.



4.4 TEST

Testen Sie alle elektrischen und elektronischen Komponenten des Systems vor der Verwendung. Folgen Sie den Anweisungen in den Anleitungen, die mit den Komponenten und der Ausrüstung bereitgestellt werden. Führen Sie einen Test der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstroms vor Anschluss des Systems durch.

LEERLAUFSPANNUNG

Überprüfen Sie die Leerlaufspannung jedes Strangs mit einem digitalen Multimeter. Die gemessenen Werte sollten der Summe der Leerlaufspannung für die einzelnen Module entsprechen. Sie finden die Nennspannung im Datenblatt des eingesetzten Moduls*. Wenn der gemessene Wert deutlich unter dem erwarteten Wert liegt, fahren Sie gemäß dem Abschnitt „Problembehebung bei Niederspannung“ fort.

KURZSCHLUSSSTROM

Testen Sie den Kurzschlussstrom jedes Serienschaltkreises. Dieser kann direkt mit einem digitalen Multimeter gemessen werden, das an zwei Klemmplatten vom Serienschaltkreis oder Modul

angeschlossen wird oder mit einer beliebigen Last, wie z. B. PV-Beleuchtung, um so eine ungefähre Messung durchzuführen. Achten Sie darauf, dass die Nennskala des Amperemeters oder der Nennstrom der Last das 1,25-Fache des Nenn-Kurzschlussstroms des Serienmoduls betragen muss. Sie finden den Nennstrom im Datenblatt des eingesetzten Moduls. Der gemessene Wert kann je nach Wetter, Tageszeit und evtl. Verschattung stark variieren.

* Maßgeblich sind die der jeweiligen Seriennummer zugeordneten elektrischen Werte der mitgelieferten Einzelvermessungen.

FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG

5.1 BLOCKDIODEN UND BYPASS-DIODEN



Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise für Arbeiten mit Gleichstrom.



Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Trennen Sie das Modul niemals unter Last. Schalten Sie vor Arbeiten am PV-System den Wechselrichter gleich- und wechselstromseitig frei. Decken Sie das Modul bei der Installation vollständig mit einem undurchsichtigen Material ab, um die Erzeugung von Strom zu vermeiden.

Bei Systemen mit mehr als zwei Modulen in Reihenschaltung kann hoher Gegenstrom durch verschattete Solarzellen fließen, wenn nur ein Teil des Moduls von der Verschattung betroffen ist, während der andere Teil der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Dieser

Stromfluss kann dazu führen, dass die betroffenen Zellen sehr heiß werden und das Modul beschädigt wird. Zum Schutz des Moduls vor derartigem hohem Rückstrom werden im Modul Bypass-Dioden verwendet. Alle Module dieser Baureihen haben Bypass-Dioden bereits in der Anschlussdose integriert. Im unwahrscheinlichen Fall eines Diodenausfalls kann die Diode einfach ausgewechselt werden.



Fragen Sie den für den Austausch benötigten Diodentyp unter Nennung des Modultyps und der Seriennummer bei Luxor an.

5.2 PROBLEMBEHEBUNG BEI NIEDERSPANNUNG

Identifizieren Sie zunächst, ob es sich um übliche oder übermäßige Niederspannung handelt. Bei der üblichen Niederspannung handelt es sich um einen Abfall der Leerlaufspannung im Modul, die durch einen Temperaturanstieg der Solarzellen oder geringere Bestrahlungsdichte hervorgerufen wird. Übermäßige Niederspannung wird in der Regel durch fehlerhafte Anschlüsse an den Anschlussklemmen oder fehlerhafte Bypass-Dioden hervorgerufen.

- + Testen Sie zunächst alle Kabelanschlüsse, um sicherzustellen, dass kein offener Stromkreis oder fehlerhafter Anschluss vorliegt.
 - + Testen Sie die Leerlaufspannung jedes Moduls.
 - + Decken Sie die Module mit einem undurchsichtigen Material ab.
 - + Trennen Sie die Verbindung an beiden Modulanschlüssen ab.
 - + Entfernen Sie das undurchsichtige Material vom Test-Modul und messen Sie die Leerlaufspannung an den Anschlüssen.
- + Wenn die gemessene Spannung nur die Hälfte des Nennwerts beträgt, können Sie von einer beschädigten Bypass-Diode ausgehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Blockdioden und Bypass-Dioden“.
 - + Falls die Bestrahlungsdichte nicht sehr niedrig ist und die Spannung zwischen den Anschlussklemmen um mehr als 5 % abweicht, lässt das auf einen fehlerhaften Anschluss schließen.

5.3 WARTUNG



Achtung! Gefahr von Stromschlag!

Die Erdung der Module darf durch Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nicht unterbrochen oder zerstört werden.



Achtung! Gefahr von Beschädigung der Module!

Vermeiden Sie Kratzer und Beschädigungen auf der Glasoberfläche. Verwenden Sie keine aggressiven, kratzenden oder harten Reinigungsmittel.

Luxor empfiehlt die folgende Wartung für eine optimale Leistung des Moduls:

- + Säubern Sie je nach Bedarf die Glasoberfläche des Moduls. Verwenden Sie immer Wasser und einen weichen Schwamm oder ein Tuch zur Reinigung. Eine milde, nicht scheuernde Reinigungslösung kann zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz eingesetzt werden.
- + Überprüfen Sie alle sechs Monate die elektrischen und mechanischen Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie sauber, sicher und unbeschädigt sind.
- + Beim Auftreten eines Problems ziehen Sie eine Fachkraft zu Rate. Wichtig: Folgen Sie sämtlichen Instandhaltungsanweisungen für alle Komponenten des Systems, einschließlich der Gestelle, Laderegler, Wechselrichter, Akkus usw.

5.4 RÜCKNAHME UND ENTSORGUNG

Für Luxor hat das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Deswegen ist die Luxor Solar GmbH mit der Nummer DE 27826757 bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear) als Hersteller registriert.

Im Zuge der EU Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde das Recycling und die Entsorgung von Solar Modulen behördlich geregelt. Die Richtlinie beinhaltet, dass die Module vom lokalen Wertstoffhof angenommen und dem Recyclingprozess zugeführt werden. Eine vorherige Anmeldung ist nur bei einer größeren Menge von Solar Modulen nötig.

Sollten Sie trotz der genauen gesetzlichen Regelungen Rückfragen haben, können Sie sich jederzeit an Luxor wenden.

5.5 VERPACKUNG

Ab dem 1. Juli 2022 gilt in Deutschland die Registrierungspflicht im Verpackungsregister LUCID für alle Verpackungen. Luxor ist dort gelistet unter der Registrierungsnummer DE2186838953861.



Luxor Solar GmbH
Kornbergstraße 29 | 70176 Stuttgart | Germany
T +49.711.88 888-999 | F +49.711.88 888-911
info@luxor-solar.com | www.luxor.solar